

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01371
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373719
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "профайн РУС".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 115419, г. Москва, 2-й Рошинский проезд, д. 8.
ОГРН: 1027739332961. Телефон (495) 232 93 30, факс (495) 232 93 31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "профайн РУС".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 115419, г. Москва, 2-й Рошинский проезд, д. 8.
ОГРН: 1027739332961. Телефон (495) 232 93 30, факс (495) 232 93 31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) блоков системы "Книппинг" ("Knipping") (белые, неламинированные), выпускаемые по ГОСТ 30673-99.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 897/РС от 25.10.2010 НИЛ ПВБ ООО "НПО
ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1908-АОП от 10.07.2014 г.
ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2014 по 10.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов